



## DoP N° 0094/3

### Declaración de Prestaciones según CPR : Z10Z1-k

1 -Código de Producto:

01-1562502

2 -Identificación del Producto:

**Detectfire COM 2x2,5 LSH0 Cca s1b, d1, a1 ESLA CONEXIONES s.l.**

3 -Uso Previsto:

*De uso en instalaciones para detección de incendio, seguridad y megafonía, allí donde se requiera un cable libre de halógenos según la norma de ensayo UNE 50399-2012 que limite al mínimo la emisión de gases y humos así como el desprendimiento de gota incandescente*

4 -Fabricante:

**ESLA Conexiones s.l.**

C/Motors, 29 08755 Castellbisbal (Barcelona)

Tfno: +34 937724620 email: comercial@eslaconex.com

5 -Sistema de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones(EVCP):

Sistema 1+

6 -Norma Armonizada:

EN50575:2014 +A1:2016

7 -Organismo Notificado que ha realizado los ensayos de determinación del cable:

AENOR nº 0099 Informe CPR 0099/CPR/B85/0105 de fecha 21.06.2017

8 -Prestaciones Declaradas:

Características Esenciales	Sistema de Evaluación (EVCP)	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al Fuego	Sistema 1+	C <sub>ca</sub> -s1b,d1,a1	EN50575:2014 +A1:2016
Sustancias Peligrosas		Prestación NO Determinada	

*Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante arriba mencionado.*



Jesus Lagier  
Dpto . Tecnico