



DoP N° 0106/2

Declaración de Prestaciones según CPR : Z1Z1-k

- 1 -Código de Producto:
01-1551502
- 2 -Identificación del Producto:
Detecfire YY Con Funda 2x1,5 LSH0 Cca s1b, d1, a1 ESLA CONEXIONES s.l.
- 3 -Uso Previsto:
De uso en instalaciones para detección de incendio, seguridad y megafonía, allí donde se requiera un cable libre de halógenos según la norma de ensayo UNE 50399-2012 que limite al mínimo la emisión de gases y humos así como el desprendimiento de gota incandescente
- 4 -Fabricante: **ESLA Conexiones s.l.**
*C/Motors, 29 08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tfno: +34 937724620 email: comercial@eslaconex.com*
- 5 -Sistema de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones(EVCP):
Sistema 1+
- 6 -Norma Armonizada:
EN50575:2014 +A1:2016
- 7 -Organismo Notificado que ha realizado los ensayos de determinación del cable:
AENOR nº 0099 Informe CPR 0099/CPR/B85/0106 de fecha 21.06.2017
- 8 -Prestaciones Declaradas:

| <i>Características Esenciales</i> | <i>Sistema de Evaluación (EVCP)</i> | <i>Prestaciones</i> | <i>Especificaciones Técnicas Armonizadas</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Reacción al Fuego</i> | <i>Sistema 1+</i> | <i>C_{ca} -s1b,d1,a1</i> | <i>EN50575:2014 +A1:2016</i> |
| <i>Sustancias Peligrosas</i> | | <i>Prestación NO Determinada</i> | |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante arriba mencionado.



*Jesus Lagier
Dpto . Tecnico*