



DoP N° 0106/2

Declaración de Prestaciones según CPR : Z1Z1-k

1 -Código de Producto:

01-1551502

2 -Identificación del Producto:

Detectfire YY Con Funda 2x1,5 LSH0 Cca s1b, d1, a1 ESLA CONEXIONES s.l.

3 -Uso Previsto:

De uso en instalaciones para detección de incendio, seguridad y megafonía, allí donde se requiera un cable libre de halógenos según la norma de ensayo UNE 50399-2012 que limite al mínimo la emisión de gases y humos así como el desprendimiento de gota incandescente

4 -Fabricante:

ESLA Conexiones s.l.

C/Motors, 29 08755 Castellbisbal (Barcelona)

Tfno: +34 937724620 email: comercial@eslaconex.com

5 -Sistema de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones(EVCP):

Sistema 1+

6 -Norma Armonizada:

EN50575:2014 +A1:2016

7 -Organismo Notificado que ha realizado los ensayos de determinación del cable:

AENOR nº 0099 Informe CPR 0099/CPR/B85/0106 de fecha 21.06.2017

8 -Prestaciones Declaradas:

Características Esenciales	Sistema de Evaluación (EVCP)	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al Fuego	Sistema 1+	C _{ca} -s1b,d1,a1	EN50575:2014 +A1:2016
Sustancias Peligrosas		Prestación NO Determinada	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante arriba mencionado.



Jesus Lagier
Dpto . Tecnico