



DoP N° 0107/11

Declaración de Prestaciones según CPR : Z10Z1-k

- 1 -Código de Producto:
01-1407506
- 2 -Identificación delProducto:
SEGURFLEX 2x0,7+6x0,2 Cca s1b, d1, a1 ESLA CONEXIONES s.l.
- 3 -Uso Previsto:
De uso en instalaciones para instalaciones de seguridad y megafonía, allí donde se requiera un cable libre de halógenos que limite al mínimo la emisión de gases y humos así como el desprendimiento de gota incandescente.
- 4 -Fabricante: **ESLA Conexiones s.l.**
C/Motors, 29 08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tfno: +34 937724620 email: comercial@eslaconex.com
- 5 -Sistema de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones(EVCP):
Sistema 1+
- 6 -Norma Armonizada:
EN50575:2014 +A1:2016
- 7 -Organismo Notificado que ha realizado los ensayos de determinación del cable:
AENOR nº 0099 Informe CPR 0099/CPR/B85/0107 de fecha 21.06.2017
- 8 -Prestaciones Declaradas:

Características Esenciales	Sistema de Evaluación (EVCP)	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al Fuego	Sistema 1+	C _{ca} -s1b,d1,a1	EN50575:2014 +A1:2016
Sustancias Peligrosas		Prestación NO Determinada	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante arriba mencionado.



Jesus Lagier
Dpto . Tecnico